



ELETRICO
ESCALA 1:100

L E G E N D A	
	Tomada dupla no piso acabado.
	Tomada dupla de uso geral baixa, a 0.30m do piso acabado.
	Tomada de uso geral média, a 1.30m do piso acabado.
	Tomada de uso específico alta, a 2.00m do piso acabado.
	Tomada de uso específico no teto
	Tomada com interruptor de uma seção média, a 1.30m do piso acabado.
	Tomada com interruptor de duas seções média, a 1.30m do piso acabado.
	Tomada com interruptor paralelo média, a 1.30m do piso acabado.
	Interruptor de uma seção, a 1.30m do piso acabado.
	Interruptor paralelo de uma seção, a 1.30m do piso acabado.
	Interruptor paralelo de duas seções, a 1.30m do piso acabado.
	Ponto de luz no teto.
	Caixa de passagem pvc 15x15cm a 30cm do chão
	Aterramento.
	Quadro de distribuição geral embutido, a 1.30m do piso acabado.



Folha: 01/01		Nº CONTRATO:			
		Nº CLIENTE:			
		DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
N. ART/CREA-MG: MG20232489115 - 326697MG		27/10/2023			
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Raul Soares					
LOCALIZAÇÃO: Raul Soares / MG					
TÍTULO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÂMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES					
ASSINATURA PROJETISTA:			ASSINATURA TÉCNICO:		
DATA:	FORMATO: A1	EXEC.	VERIF.	APROV.	
ESCALA: Diversas		ESCRITÓRIO:			REV.
ARQUIVO: Câmara R. S - 5/7 - DWG		(32) 99812 - 7832			1